



OZNACZENIA

1. Rura stalowa bez szwu DN20
2. Zwężka redukcyjna DN20/15
3. Zawór gwintowany DN15
4. Reduktor o przepustowości 4,00 m³/h
5. Kolano stalowe DN25
6. Belka pod gazomierz
7. Gazomierz miechowy G6 /130
8. Kolano stalowe DN25
9. Kolano stalowe DN25 wz
10. Redukcja DN25/40
11. Rura stalowa bez szwu DN40
12. Szafka gazowa wolnostojąca 500x600x250

Tytuł rysunku: GŁÓWNA SZAFKA GAZOWA		
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3. Cz. II - termoizolacja budynku PZD		
Adres obiektu budowlanego: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Raciborska 3 ; 44-361 Syrynia		
Inwestor: Powiat Wodzisławski - Powiat Zarząd Dróg ul. Raciborska 3 44-361 Syrynia		
Projektant : Paweł Pawlicki nr upr. 109/79 Kt		
Opracował: Paweł Lepiorz		
Rys. nr: IS-6	Branża: sanitarna	Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ARCHIDOM ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz
Skala: ---	Stadium: proj. budowlany	
	Data: luty 2018	