

Wodzisław Śląski, dnia 7 stycznia 2020 r.

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZP.2521.39.2019

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.2521.39.2019**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”**

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - III

Działając w imieniu zamawiającego – Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udzielam wyjaśnień oraz jednocześnie dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”** przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami i dokonanymi zmianami:

Pytanie 1:

„Zgodnie z opisem technicznym (punkt 5, projekt budowlany) należy zamontować nawiewniki w oknach, które nie podlegają wymianie, natomiast nie jest to uwzględnione w przedmiarze budowlanym. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i potwierdzenie, że należy zamontować w/w nawiewniki.”

Odpowiedź 1:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu nawiewników w oknach, które nie podlegają wymianie. Zapis odnoszący się do montażu nawiewników w oknach, które nie podlegają wymianie w punkcie 5 opisu technicznego projektu budowlanego znalazł się omyłkowo, natomiast wszystkie okna, które podlegają wymianie na nowe należy zamontować z nawiewnikami.

Pytanie 2:

„Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. 84) należy wykonać odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach i pilastrach, natomiast brakuje ponownego wykonania tynku zwykłych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru, ponieważ ma to wpływ na cenę i jest konieczne do prawidłowego wykonania prac.”

Odpowiedź 2:

Pozycja 84 przedmiaru robót – branża budowlana dotyczy skucia tynków cokołu. Po skuciu tynków cokołu należy wykonać ocieplenie według wytycznych z punktu 7.2 opisu technicznego projektu budowlanego część II. Przedmiot zamówienia nie obejmuje ponownego wykonania tynków zwykłych na cokołach.

Pytanie 3:

„Zgodnie z opisem technicznym (punkt 2, projekt budowlany) należy zamontować balustradę balkonową ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego (hartowane ESG) oraz balustradę schodową z poręczą ścienną ze stali nierdzewnej szczotkowanej, lecz w dokumentacji rysunkowej (rys. nr P-7 oraz rys. nr P-3, projekt wykonawczy) brak lokalizacji i wymiarów tej balustrady. Ponadto w przedmiarze budowlanym nie ujęto w/w balustrad. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów w/w balustrad oraz o podanie ich parametrów materiałowych, tj.: przekroje lub średnice rur, kolor, sposób wykończenia, itp., jak również uzupełnienie przedmiarów.”

Odpowiedź 3:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu balustrady schodowej z poręczą ścienną ze stali szczotkowanej. Zapis odnoszący się do montażu balustrady schodowej z poręczą ścienną ze stali szczotkowanej w punkcie 2 opisu technicznego projektu budowlanego znalazł się omyłkowo.

Należy zamontować jedną balustradę balkonową / tarasową o wymiarach dł. 536 cm i wysokość 1,10 m., szkło VSG ESG 44.2 o parametrach zgodnie z rysunkami: Szczegół balustrady 1 i Szczegół balustrady 2,

które zostaną dołączone do opisu przedmiotu zamówienia i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, jako pliki pn.: „Szczegół balustrady 1” i „Szczegół balustrady 2”.

Pytanie 4:

„Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. 197) należy zamontować balustrady tarasowe, natomiast w dokumentacji nie podano wszelkich parametrów niezbędnych do prawidłowej wyceny. Prosimy o sprecyzowanie parametrów materiałowych, tj.: przekroje lub średnice rur, kolor, sposób wykonania, itp. oraz gabarytów wypełnienia balustrady tarasowej, tj. format, grubość, klasę bezpieczeństwa tafli szkła.”

Odpowiedź 4:

Pozycja 197 przedmiaru robót – branża budowlana dotyczy montażu balustrady balkonowej / tarasowej opisanej w pytaniu nr 3. Zgodnie z odpowiedzią nr 3 należy zamontować jedną balustradę balkonową / tarasową o wymiarach dł. 536 cm i wysokość 1,10 m., szkło VSG ESG 44.2 o parametrach zgodnie z rysunkami: Szczegół balustrady 1 i Szczegół balustrady 2, które zostaną dołączone do opisu przedmiotu zamówienia i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, jako pliki pn.: „Szczegół balustrady 1” i „Szczegół balustrady 2”.

Zamawiający informuje także, iż zmienia termin rozpoczęcia realizacji robót wskazany we wzorze harmonogramu rzeczowo – finansowego z 01.02.2020 r. na 16.03.2020 r.

W związku z powyższym na stronie internetowej zamawiającego zostanie zamieszczony nowy plik pn. „Zmiana treści SIWZ III - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego”, uwzględniający powyższą zmianę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami informuję, iż zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 15.01.2020 r.

W konsekwencji ulega zmianie brzmienie działu I SIWZ „Instrukcja dla Wykonawców”:

1) w Rozdziale X „Wadium”:

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. przed **15.01.2020 r. godz. 12:00**, przy czym wadium w pieniądzu, zamawiający będzie uważał się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.”

2) w Rozdziale XIII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Raciborskiej 3, 44-361 Syrynia, w terminie do **dn. 15.01.2020 r. godz. 12:00.**”

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia wraz z pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz faksu oraz adres e-mail, z dopiskiem **„OFERTA – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 15.01.2020 r. godz. 12:15.”**

pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„**Otwarcie złożonych ofert** nastąpi w dniu **15.01.2020 r. godz. 12:15** w Powiatowym Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Raciborskiej 3, 44-361 Syrynia (świetlica).”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienia i dokonane zmiany podczas sporządzania ofert. Należy również uwzględnić wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z 12.12.2019 r. oraz z dnia 31.12.2019 r. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.01.2020 r. pod numerem 540001769-N-2020.

**DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl.**

mgr Tomasz Wójcik

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy zidentyfikowani w postępowaniu
- 2) Strona internetowa: <https://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl>

Kopia:

aa